N° certificat : 403165

N° client : 30111

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSE

Mun. De la Minerve
6 rue Mailloux
La Minerve
QC J0T 1S0
N° téléphone : 819-274-2364
Email : commiscomptableadj@municipalite.laminerve.qc.ca

N° échantillon : 451207
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-04-05
Prélevé le : 2018-04-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Source droite
Préleveur : Joey Laramée
N° réseau : X2096183
Identification réseau : La Minerve (Source des Fondateurs)
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 10 (N)	2018-04-05
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	≤ 200 (N)	2018-04-05
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100 mL	0 (N)	2018-04-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies
4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

MICROBIOLOGISTE Andrée-Ann Lemieux 2018 QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Andrée-Ann Lemieux, Mcb.A. Microb
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2018-04-06.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

Date émission certificat : 2018-04-06

180, boul. Norbert Morin (route 117 Nord) Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) Canada J8C2W5
Tél. : 819-326-8690 Sans frais : 1.877.326.8690 Fax : 819.326.9324 www.h2lab.ca