



COMMUNIQUÉ

PROBLÈME D'AQUEDUC DU 31 JANVIER 2022 AUX USAGERS DU RÉSEAU D'AQUEDUC

La Minerve, le 31 janvier 2022 – Ce matin, des problèmes sont survenus sur le réseau d'aqueduc, causant des baisses de pression et des coupures d'alimentation chez les usagers.

Une fuite à la borne fontaine située près de la bibliothèque serait à l'origine du problème.

Au moment d'écrire ces lignes, tout semble être rétabli. En cas de coloration de l'eau, veuillez la laisser couler pendant quelques minutes ou jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore.

Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette situation.

- 30 -

Source et information :

Municipalité de La Minerve

Direction générale

Tél : 819 681-3380